



**INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS**

EXTINTORES IT 21/04	ÁGUA PRESSURIZADA - 2A FO QUÍMICO SECO B-C - 20 B-C GÁS CARBÔNICO B-C - IBC-C	ACESSO DE VIATURA	ATENDE A IT 06/11
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	AUTONOMIA DE 60 MINUTOS DISJUNTOR ESPECÍFICO	SEGURANÇA ESTRUTURAL	30 MINUTOS
ALARME E DETECÇÃO	CONFORME IT 18/14	COMPART. HORIZONTAL	ISENTO
HIDRANTE	VIDE MEMÓRIA DE CÁLCULO HIDRÁULICO	COMPART. VERTICAL	ISENTO
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 20/11	SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 11/14
BRIGADA	CONFORME IT 17/14	PLANO DE INTERVENÇÃO	ISENTO

**CLASSIFICAÇÃO DECRETO ESTADUAL 56.819/11**

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
I	INDUSTRIA	I-2	PRODUÇÃO	COZINHA PILOTO MUNICIPAL

TIPO	DENOMINAÇÃO	ALTURA
I	EDIFICAÇÃO TERREIA	0,0 m

CLASSIFICAÇÃO QUANTO A CARGA INCÊNDIO		MATERIAL DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO		
RISCO	CARGA INCÊNDIO	PISO	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I, II-A, III-A ou IV-A
BAIXA	800 MJ/m <sup>2</sup>	PAREDE	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I ou II-A
OBSERVAÇÕES		TETO/FORRO	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I ou II-A

**LEGENDA**

	HIDRANTE SIMPLES		BATERIA ILUMINAÇÃO		EXTINTOR 2A
	BOTOEIRA HIDRANTE		BATERIA ALARME		EXTINTOR 20-B-C
	SIRENE ALARME		ILUMINAÇÃO EMERG.		EXTINTOR 5-B-C
	BOTOEIRA ALARME		BARRA ANTIPÂNICO		CARRETA EXTINTOR 80-B-C
	REG. RECALQUE		DETECTOR FUMAÇA		CARRETA EXTINTOR 10-A
	BOMBA INCÊNDIO		CENTRAL DE GLP		CHAV. ELÉTRICA PRIMÁRIA
	RESERVA INCÊNDIO		SAÍDA FINAL		GRUPO MOTOGERADOR
	SPRINKLER PENDENTE		SAÍDA DE EMERGÊNCIA		MOTOVENTILADOR

**QUADRO DE ÁREAS:**

TERRENO	19.142,72 m <sup>2</sup>
ÁREA CONSTRUÍDA:	337,39 m <sup>2</sup>
ÁREA À AMPLIAR:	579,32 m <sup>2</sup>
<b>TOTAL A CONSTRUIR</b>	<b>916,71 m<sup>2</sup></b>

**CEMPRA - CENTRO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS**  
**PROJETO TÉCNICO - 101074/3536703/2018**  
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS  
 LOCALIZAÇÃO: AV. BERNARDINO FLORA FURLAN, N-1225  
 PARQUE INDUSTRIAL FUAD RAZUIL - PEDERNEIRAS (SP)  
 CEP: 17280-000  
**RRT:7035945**

**CONTEÚDO: PLANTA, CORTES E ELEVAÇÕES**

ARQ. FRANCINI SANCHES POLONATO CAU: A 67747-7. TEL: (14) 3206-0770 / 98811-0770 arquitedeseguranca@gmail.com	PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS CNPJ: 46.180.718/0001-73
<b>ARQUITETURA DE SEGURANÇA</b> PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO www.arquitedeseguranca.com.br arquitedeseguranca@gmail.com (14) 3206-0770 / 3879-0770	
REVISÃO:	ESCALA INDICADA
<b>FOLHA NÚMERO</b> <b>3</b> 03/04	