



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00044/2019

Às 09:00 horas do dia 18 de junho de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 4.049 de 20/05/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 110/2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00044/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de 01 (um) equipamento completo para aquecimento de piscina para hidroterapia na forma de aquecimento solar, instalado. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** SISTEMA ENERGIA SOLAR - AQUECIMENTO DE AGUA

Descrição Complementar: Equipamento completo para aquecimento de piscina para hidroterapia na forma de aquecimento solar já instalado e com materiais de instalação já inclusos Contendo obrigatoriamente a quantidade suficiente para aquecer uma piscina de 8 m de comprimento, 4 metros de largura e 1,20 m de profundidade. capaz de elevar a temperatura a 34°C e mantê-la para realização de suas atividades. Equipamento deve conter no mínimo: 54 coletores solares, 01 bomba hidráulica de 1/2 CV (para aplicação no trocador de calor já instalado no local de 59000 btus) , 01 bomba hidráulica de 1 CV (para aplicação no aquecedor) e 01 controlador de temperatura. Coletores solares: capaz de aquecer uma piscina com 32 m² de área e volume de 38 m³, devendo ser fabricado de material atóxico e não reagente a produtos químicos (polipropileno PPR-3 ou com resistência superior), garantia de 5 anos pelo fabricante. Bombas hidráulicas: deve ter sua carcaça confeccionada em plástico ABS ou material com resistência superior, rotor do tipo fechado, vedação do eixo que impeça o contato do líquido com as partes metálicas, possuir voltagem de 220 V e sucção/elevação para tubos soldáveis de 50 mm (...) demais condições conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 10.679,9800**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Histórico****Item: 1 - SISTEMA ENERGIA SOLAR - AQUECIMENTO DE AGUA****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.966.889/0001-07	JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 900.000,0000	R\$ 900.000,0000	17/06/2019 21:36:36
Marca: Equipamento completo Fabricante: Equipamento completo para aquecimento de piscina p Modelo / Versão: Equipamento completo para aquecimento de piscina p Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento completo para aquecimento de piscina para hidroterapia na forma de aquecimento solar já instalado e com materiais de instalação já inclusos Contendo obrigatoriamente a quantidade suficiente para aquecer uma piscina de 8 m de comprimento, 4 metros de largura e 1,20 m de profundidade. capaz de elevar a temperatura a 34°C e mantê-la para realização de suas atividades. Equipamento deve conter no mínimo: 54 coletores solares, 01 bomba hidráulica de 1/2 CV (para aplicação no trocador de calor já instalado no local de 59000 btus) , 01 bomba hidráulica de 1 CV (para aplicação no aquecedor) e 01 controlador de temperatura. Coletores solares: capaz de aquecer uma piscina com 32 m² de área e volume de 38 m³, devendo ser fabricado de material atóxico e não reagente a produtos químicos (polipropileno PPR-3 ou com resistência superior), garantia de 5 anos pelo fabricante. Bombas hidráulicas: deve ter sua carcaça confeccionada em plástico ABS ou material com resistência superior, rotor do tipo fechado, vedação do eixo que impeça o contato do líquido com as partes metálicas, possuir voltagem de 220 V e sucção/elevação para tubos soldáveis de 50 mm (...) demais condições conforme edital.							
24.754.357/0001-23	F.B. BORGES EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.500.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	17/06/2019 19:53:00
Marca: thermosub Fabricante: thermosub Modelo / Versão: thermosub Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento completo para aquecimento de piscina para hidroterapia na forma de aquecimento solar já instalado e com materiais de instalação já inclusos Contendo obrigatoriamente a quantidade suficiente para aquecer uma piscina de 8 m de comprimento, 4 metros de largura e 1,20 m de profundidade. capaz de elevar							

a temperatura a 34°C e mantê-la para realização de suas atividades. Equipamento deve conter no mínimo: 54 coletores solares, 01 bomba hidráulica de 1/2 CV (para aplicação no trocador de calor já instalado no local de 59000 btus) , 01 bomba hidráulica de 1 CV (para aplicação no aquecedor) e 01 controlador de temperatura. Coletores solares: capazes de aquecer uma piscina com 32 m² de área e volume de 38 m³, devendo ser fabricado de material atóxico e não reagente a produtos químicos (polipropileno PPR-3 ou com resistência superior), garantia de 5 anos pelo fabricante. Bombas hidráulicas: deve ter sua carcaça confeccionada em plástico ABS ou material com resistência superior, rotor do tipo fechado, vedação do eixo que impeça o contato do líquido com as partes metálicas, possuir voltagem de 220 V e sucção/elevação para tubos soldáveis de 50 mm, garantia de 1 ano pelo fabricante. Controlador de temperatura: deverá ser digital e bivolt, controlando a temperatura por meio de sensores ligados aos coletores e a piscina (sensores esses que deverão estar inclusos ao item), o mesmo deve possibilitar o aumento e diminuição da temperatura em seu painel, tendo como garantia 1 ano pelo fabricante. Garantia de instalação deve ser de 12 meses

26.845.803/0001-30 UJX COMERCIO Sim Sim 1 R\$ 19.998.000,3300 R\$ 19.998.000,3300 17/06/2019 19:36:04
 PARA
 ESCRITORIO
 EIRELI

Marca: PUREWATER
Fabricante: PUREWATER
Modelo / Versão: HIDRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento completo para aquecimento de piscina para hidroterapia na forma de aquecimento solar já instalado e com materiais de instalação já inclusos Contendo obrigatoriamente a quantidade suficiente para aquecer uma piscina de 8 m de comprimento, 4 metros de largura e 1,20 m de profundidade. capaz de elevar a temperatura a 34°C e mantê-la para realização de suas atividades. Equipamento deve conter no mínimo: 54 coletores solares, 01 bomba hidráulica de 1/2 CV (para aplicação no trocador de calor já instalado no local de 59000 btus) , 01 bomba hidráulica de 1 CV (para aplicação no aquecedor) e 01 controlador de temperatura. Coletores solares: capazes de aquecer uma piscina com 32 m² de área e volume de 38 m³, devendo ser fabricado de material atóxico e não reagente a produtos químicos (polipropileno PPR-3 ou com resistência superior), garantia de 5 anos pelo fabricante. Bombas hidráulicas: deve ter sua carcaça confeccionada em plástico ABS ou material com resistência superior, rotor do tipo fechado, vedação do eixo que impeça o contato do líquido com as partes metálicas, possuir voltagem de 220 V e sucção/elevação para tubos soldáveis de 50 mm, garantia de 1 ano pelo fabricante. Controlador de temperatura: deverá ser digital e bivolt, controlando a temperatura por meio de sensores ligados aos coletores e a piscina (sensores esses que deverão estar inclusos ao item), o mesmo deve possibilitar o aumento e diminuição da temperatura em seu painel, tendo como garantia 1 ano pelo fabricante. Garantia de instalação deve ser de 12 meses

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 19.998.000,3300	26.845.803/0001-30	18/06/2019 09:00:12:167
R\$ 1.500.000,0000	24.754.357/0001-23	18/06/2019 09:00:12:167
R\$ 900.000,0000	22.966.889/0001-07	18/06/2019 09:00:12:167

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/06/2019 09:03:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	18/06/2019 09:07:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 18/06/2019 09:12:36.
Encerrado	18/06/2019 09:39:08	Item encerrado
Cancelado na aceitação	18/06/2019 09:53:33	Item cancelado na aceitação. Motivo: FRACASSADO, conforme disposto no item 3.4 do edital, por não ter sido obtido o número mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas no Estado de São Paulo.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	18/06/2019 09:01:44	Bom dia, Srs. Licitantes. Após a análise das propostas, o item será aberto para os lances.
Sistema	18/06/2019 09:07:36	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:12 de 18/06/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	18/06/2019 09:08:13	Senhores, este é o momento para ofertarem os seus lances. Vamos lá!
Sistema	18/06/2019 09:40:01	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação /admissibilidade"
Pregoeiro	18/06/2019 09:47:38	Senhores licitantes, de acordo com o item 3.4 do edital, declaro o referido certame FRACASSADO, tendo em vista que não foi obtido o número mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas no Estado de São Paulo.

Pregoeiro	18/06/2019 09:49:52	Por oportuno, informo que posteriormente será procedida a repetição da licitação para que haja ampla participação dos interessados.
Sistema	18/06/2019 09:53:33	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	18/06/2019 09:56:33	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/06/2019 às 10:30:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	18/06/2019 09:53:33	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	18/06/2019 09:56:33	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/06/2019 às 10:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:34 horas do dia 18 de junho de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

SILMARA FERNANDES
Pregoeiro Oficial

IVINA ANTONIELA ZATTONI
Equipe de Apoio

KEVIN RAMOS
Equipe de Apoio

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)

