SIMBOLOGIA

	Poste de concreto existente
	Poste de madeira existente
	Transformador existente
	Rede Primária
	Rede Secundária
	Chave Fusível existente
VA (MS150)	Luminária Vapor Sódio, 150 W, braço Médio, integrada, ligadas entre as fases 'V' e 'A' A INSTALAR
VA (MS150)	Luminária Vapor Sódio, 150 W, braço Médio, integrada, ligadas entre as fases 'V' e 'A' EXISTENTE
VA (MS150)	Luminária Vapor Sódio, 150 W, braço Médio, integrada, ligadas entre as fases 'V' e 'A' A RETIRAR
VA (MS150) (MS150) VB	Duas Luminárias Vapor Sódio, 150 W, braço Médio, integrada, instaladas no mesmo poste, ligadas entre as fases 'V' e 'A' e fases 'V' e 'B'
	Dados Importantes: Extensões de Rede, Instalação de Postes, etc

NOTA 300000274916



ILUMINAÇÃO PÚBLICA

14 LUMINÁRIAS (braço Longo) VAPOR SÓDIO DE 250 W
14 REATOR 30 W
TOTAL = 3920 W
TOTAL = 4256 VA

Vistos:

Folha: **03/03**

Assinaturas dos Interessados:

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
CNPJ nº: 46.189.715/0001-79

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Ítalo Ramos Ariede
CREA nº 5068941340 (SP)

Proprietário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Obra:
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Local da Obra:
Município de Pederneiras – SP

Assunto:
Projeto Elétrico de Iluminação Pública

Data: OUTUBRO de 2013

Escala: Indicadas

Realização:
Ariede
Projetos Elétricos, Laudos e Consultoria.

ITALO RAMOS ARIEDE
CREA: 5068941340
TEL: (14) 98101-9880

VALENTIN ARIEDE JUNIOR
CREA: 5060661805
TEL: (14) 99711-4974

ANEXO I