






DETALHE:
DISPOSITIVO DE RECALQUE PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
TIPO COLUNA
SI/ESCALA




VISTA FRONTAL


Escadas - Instalação de corrimão (ambientes internos) SEM ESCALA




Planta escada



Det C - Engastamento




Corte genérico




Corte transversal
Det B - Fixação

CASO NO PROJETO NÃO POSSUA ESCADA, DESCONSIDERAR ESTE ÍTEM.

Instalação de Extintores SEM ESCALA




OBS: DISTÂNCIA MÍNIMA DO FUNDO DO
EXTINTOR AO PISO = 0,20 m.



SINALIZAÇÃO P/ HIDRANTES
E EXTINTORES
SEM ESCALA

DETALHE | FIXAÇÃO EXTINTORES
SEM ESCALA

ANEXO II



TERMINAL RODOVIÁRIO DE PEDERNEIRAS	
ASSUNTO:	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO
ENDEREÇO:	RUA SANTOS DUMONT, Nº 0-738
MUNICÍPIO:	PEDERNEIRAS/SP
RESP. TÉCN:	SILVIO APARECIDO BUENO - ENG. CIVIL CREA/SP Nº 5069465124
DESTINO:	PROJETO ISOMÉTRICO E DETALHES
DATA:	OUTUBRO DE 2025
ESCALA:	1:100
ÁREA CONSTRUÍDA:	1.711,83m²

F O L H A

02/02