DADOS DO PROJETO:								
FLUÍDO FASE	PUREZA	NÚM. DE PONTOS	VAZÃO POR PONTOS	PRESSÃO DE OPERAÇÃO(PONTO)	TIPO CONEXÃO DO EQUIPAMENTO	EQUIPAMENTO QUE UTILIZARÁ O FLUIDO	REGIME Horas/Dias	Equipam. Dia/Mês
MISTURA	–	15*	12 l/min.	3,5 kgf/cm2	UNIVERSAL	MÁQUINA SOLDA	08	22

SIMULTANEIDADE = 100% – (*) 12 HOJE e 3 FUTURO.

PLOTAGEM MONOCROMÁTICA

COR	ESP. PENA
RED	0,1
YELLOW	0,2
GREEN	0,3
CYAN	0,4
BLUE	0,5
MAGENTA	0,6
WHITE	1,0



ISOMÉTRICO GERAL - I.C. MISTURA

SEM ESCALA

LISTA DE MATERIAL - MISTURA				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
1	40052418	NIPLE SIMPLES A.C. SCH.80 S/C ø1" BWx 1" NPTx 100mm	08	UN
2	40001588	VÁLVULA ESFERA LATÃO #250 ø1" NPT	04	UN
3	40001793	CURVA 90° RL A–234–WPB S/C SCH.40 BISEL ø1"	06	UN
4	40000915	REDUÇÃO CONC. A.C. A–234WPB SCH.40 S/C ø1"x 1/2"	15	UN
5	40001822	TE NORMAL A.C. A–234WPB SCH40 S/C BISEL ø1"	16	UN
6	40104860	TUBO A.C. ASTM A–53–B SCH40 C/C BISEL PRETO ø1"	45	MT
7	40108023	TUBO A.C. ASTM A–53–B SCH40 C/C BISEL PRETO ø1/2"	30	MT

NOTAS GERAIS:

1 – DIMENSÕES EM METROS E ELEVAÇÕES EM MILÍMETROS, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

2 – TUBULAÇÃO EM AÇO CARBONO A–53–B SCH.40 C/C, BISEL, DIÂMETROS CONFORME INDICADOS.

3 – PRESSÃO DE TRABALHO DA REDE = 8,00 kgf/cm2.

4 – TODAS AS SOLDAS DEVERÃO SER EXECUTADAS PELO PROCESSO OXIACETILÊNICO.

5 – VER ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O MEMORIAL DESCRITIVO N° 75–08–001–MD.

LEGENDA:

- REDE PARA MISTURA
- POSTO INDUSTRIAL P/ MISTURA
- VÁLVULA ESFERA
- REDUÇÃO CONCÊNTRICA

Prefeitura Municipal Pederneiras
Trabalhando Por Você

FICA EXPRESSAMENTE PROIBIDA A CÓPIA E REPRODUÇÃO DESTE DOCUMENTO OU A ENTREGA A TERCEIROS, SEM AUTORIZAÇÃO DA VESPASIANO & PICCOLO ENGENHARIA LTDA SOB PENA DA LEI N° 5772/71

VEPI ENGENHARIA
VESPASIANO & PICCOLO ENGENHARIA LTDA.
R. BARÃO DE JAGUARA, 655 – CONJ. 1808 – 18° ANDAR
FONE/FAX: (19) 3232–8538 – CAMPINAS – SP
e–mail: vepi.eng@metrosat.com.br

REVISAO	DESCRICAO	DATA	EXECUCAO	APROVACAO
0	EMISSÃO INICIAL	28–03–09	VEPI	PMP

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS (SP)

OBRA: OFICINA DE SOLDAS – ESCOLA SENAI

PROJETO N°: 001

TITULO: INSTALAÇÕES CENTRALIZADAS – ISOMÉTRICO REDE MISTURA

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

ESCALA:			
INDICADA	EXECUTADO	VEPI	28–03–09
	VERIFICADO	VEPI	28–03–09
DESENHO N°: 11–09–001–IS2	FOLHA: 13/16	REVISAO: 0	

VEPI ENGENHARIA CAD